АКТ

о результатах проверки по вопросам

пожарной безопасности муниципальных образовательных учреждениях Волгограда

«16» декабря 2015 г. № 2

Настоящий акт составлен по результатам проверки **МОУ Лицей «Олимпия» Дзержинского района Волгограда**, проведенной в соответствии с приказом Дзержинского ТУ ДОАВ 15.12.2015г. № 03/811 «О проведении проверок противопожарного состояния МОУ Дзержинского района Волгограда» комиссией в составе:

председатель: **Никулина И.Ш., ведущий специалист Дзержинского ТУ ДОАВ**

члены комиссии: **Чепусов А.В., заместитель директора по АХЧ; Захаров И.В., инженер по ОТ и ТБ**

по вопросу организации работы в области пожарной безопасности.

Адрес юридический/ фактический: **400117, г. Волгоград, ул. 8-й Воздушной Армии, д. 27**

Руководитель) проверяемого МОУ: **Алтухова Е.В. – И.О. директора МОУ Лицей №8 «Олимпия»**

В ходе проверки представлены следующие локальные акты по пожарной безопасности:

Наименование	***Наличие***	***Соответствие требованиям***
Приказ о пожарной безопасности в МОУ	Да	Да
Приказ о назначении ответственных лиц за пожарную безопасность	Да	Да
Приказ об установлении противопожарного режима	Да	Да
Приказ о создании, положение, программа подготовки членов ДЮП	Да	Да
План противопожарных мероприятий на 2016 год	Да	Да
Инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в РФ	Да	Да
Инструкция о порядке действий персонала по обеспечению быстрой и безопасной эвакуации при пожаре	Да	Да
Порядок и проведение противопожарного инструктажа с работниками	Да	Да
Проведение противопожарного инструктажа с обучающимися	Да	Да
Программа обучения правилам пожарной безопасности обучающихся	Да	Да
Прохождение обучения по ПТМ, наличие удостоверений	Да	Да
Программа, порядок проведения ПТМ с работниками ДОУ, согласов-я с ОНД	Нет	Нет
Документация ДОУ по проверке знаний требований ПБ работников, прошедших обучение ПТМ в МОУ (приказ (распоряжение) руководителя о создании квалификационной комиссии, протокол проверки знаний)	Нет	Нет
Журнал учета первичных средств пожаротушения	Да	Да
Журнал по тех. обслуживанию АПС, ПАК «Стрелец-мониторинг»	Да	Да
Приказ о назначении ответственного за электрохозяйство в МОУ	Да	Да
Замер сопротивления изоляции электропроводки	Да	Да
График проведения ППР электрохозяйства	Да	Да
Обеспеченность помещений огнетушителями	Да	Да
Обслуживание кранов внутреннего противопожарного водопровода	Не предусмотрено	
Огнезащитная обработка сгораемых конструкций, материалов	Не требуется	
План проведения тренировок по эвакуации и документация об их проведении	Да	Да
Содержание текстовой части плана эвакуации на случай возникновения пожара	Да	Да
Наличие уголка пожарной безопасности, и наглядной агитации (в том числе по использованию первичных средств пожаротушения)	Да	Да

Акт составлен на 1 странице в 2 экземплярах.

Подписи председателя комиссии _____, членов комиссии (проверяющего): _____

И.О. Директора МОУ Лицей №8 «Олимпия» Дзержинского района Волгограда

Алтухова Елена Викторовна _____

(Ф.И.О. полностью) (подпись)