АКТ

проверки антитеррористической защищённости и технической укрепленности Муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей № 8 «Олимпия» Дзержинского района Волгограда»

«31» августа 2020 г. № ____

Настоящий акт составлен по результатам плановой проверки МОУ Лицей №8 «Олимпия», проведенной в рамках приемки образовательных учреждений к 2020/2021 учебному году комиссией в составе:

Председатель комиссии:

Плющенко Евгений Викторович, ведущий специалист Дзержинского ТУ ДОАВ;

Члены комиссии:

- Жанатпаев Ринат Салтанатович, старший инженер ПЦО №1 ОВО по г. Волгограду – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Волгоградской области», старший лейтенант полиции ;
- Орлов Михаил Алексеевич, начальник отдела ОМТС МКУ Центр;

Реквизиты проверяемой организации:

Адрес юридический: 400117, г.Волгоград, ул.8 Воздушной Армии, д.27

Адрес фактический: 400117, г.Волгоград, ул.8 Воздушной Армии, д.27

Количество объектов (зданий) - 1

Категория опасности (по объектам): вторая

Руководитель (или уполномоченный им представитель) проверяемой организации: Попков Виталий Сергеевич, директор

1. В ходе проведения проверки представлены следующие документы по выполнению мероприятий по организации антитеррористической защищённости и технической укрепленности МОУ

Наименование	Наличие	Соответствие требованиям
1. Организация делопроизводства		
Приказ об обеспечении антитеррористической защищённости и технической укрепленности, организации пропускного режима (проект)	+	соответствует
Приказ о назначении лица, ответственного за планирование и организацию работы по антитеррористической защищенности (проект)	+	соответствует
Функциональные обязанности должностного лица, ответственного за выполнение мероприятий по антитеррористической защите	+	соответствует
Приказ о режиме хранения и порядке выдачи паспорта безопасности, перечне лиц, допущенных к работе с паспортом безопасности	+	соответствует
Паспорт безопасности (антитеррористической защищённости) МОУ	+	соответствует
Перспективный план (на 3-5 лет) оборудования МОУ инженерно-техническими средствами охраны и обеспечения безопасности	+	выполняется
План по обеспечению антитеррористической и пожарной безопасности МОУ (на учебный год, включая каникулы)	+	соответствует
План обеспечения безопасности образовательной организации при проведении массовых мероприятий (праздника, выпускного балла, общешкольных спортивных соревнований экзаменов и т.п.)	+	соответствует
План-схема охраны образовательной организации	+	соответствует
План эвакуации учащихся, воспитанников, сотрудников	+	соответствует

24.08.2020г.
КОПИЯ ВЕРНА
ДИРЕКТОР

образовательной организации при возникновении чрезвычайной ситуации (террористического акта)		
Маршруты безопасной эвакуации при ЧС	+	соответствует
Памятки руководителю МОУ о первоочередных действиях при угрозе террористического акта или возникновении иных нештатных ситуаций	+	соответствует
Памятки дежурному администратору (дежурному МОУ) о первоочередных действиях при угрозе террористического акта или возникновении иных нештатных ситуаций	+	соответствует
Инструкция по действиям работников при угрозе и возможном совершении террористического акта, в том числе при получении сообщения из официальных и анонимных источников	+	соответствует
Инструкция по организации и осуществлению перевозок обучающихся МОУ (на основании согласованной ДОАВ с УМВД)	+	соответствует
Инструкция об организации пропускного режима	+	соответствует
Должностные обязанности работника, осуществляющего охрану	+	соответствует
2. Обеспечение пропускного режима		
Положение об организации пропускного режима в МОУ	+	соответствует
Инструкция об организации пропускного режима на вахте	+	соответствует
Пост (рабочее место) охраны на входе	+	оборудовано
Физическая охрана: сотрудник (ЧОО, вахтёр, сторож)	+	имеется
Журнал учёта посетителей	+	ведется
Дежурный: администратор, учитель, воспитатель, вахтёр и т.п.	+	администратор
Ограничение въезда автотранспорта на территорию (ворота на замке, шлагбаум)	+	имеются
Список допущенного на территорию МОУ автотранспорта/ журнал регистрации автотранспорта	+	имеется
Информация на входе для родителей о пропускном режиме в соответствии с локальным актом МОУ	+	имеется
Система контроля доступа (электронный ключ)	+	имеется
Турникет (легкосъемный)	+	имеется
Металлические входные двери с запором и глазком	+	имеется
Видеодомофон /домофон на входе (указать, в здании или на территории)	+	В здании
Эксплуатация запасных выходов /внутренние легкооткрывающиеся запоры	+	имеются
3. Обеспечение охраны МОУ		
Тревожная кнопка (договор на техническое обслуживание)	+	работает
Охранная сигнализация во всем МОУ	-	
Исправное ограждение всей территории	+	
Освещение всей территории МОУ по периметру / освещение на здании МОУ	+	Имеется, работает
Система видеонаблюдения: видеокамеры снаружи / видеокамеры внутри (кол-во)	+	8\8
Укрытие для временного размещения обучающихся, сотрудников МОУ в случае угрозы совершения теракта	нет	
Телефон с АОН звонившего абонента	+	В каб директора, вахта
План первоочередных мероприятий по АТЗ объекта (включает мероприятия, проводимые на постоянной основе – осмотр помещений, территории, информирование посетителей и т.п.)	+	выполняется
Ежедневное проведение проверок подвалов, чердаков, подсобных	+	проводится

24.08.2020г.
КОПИЯ ВЕРНА
ДИРЕКТОР

помещений, осуществление контроля за их закрытием и опечатыванием		
График осмотра помещений и обхода территории	+	соответствует
Маршруты осмотра помещений (выходов, люков выхода на кровлю и в чердачное помещение) и обхода территории	+	Чердачного помещения нет
Отметки в журнале осмотров и обходов	+	соответствует
4. Организация работы администрации МОУ		
Наличие заместителя руководителя по безопасности	-	
Схема связи с правоохранительными органами, оповещения	+	телефоны
Организация взаимодействия с участковым уполномоченным полиции, сотрудниками территориальных ОВД и УФСБ обслуживающих объект (Ф.И.О., номера их служебных телефонов)	+	Журнал взаимодействия
С другими организациями по линии безопасности, чрезвычайных ситуаций и борьбы с терроризмом	+	Протоколы совещаний с представителями ЧОО, ОП№ 3
Наличие журнала инструктажа с работниками по антитеррору	+	ведется
5. Уголок безопасности по антитеррору		
- стенды	1	
- плакаты	6	
- памятки	+	Размещены на стенде при входе
- телефоны оперативных служб	+	
- ответственность за ложное сообщение о теракте	+	
6. Размещение на территории МОУ учреждений, организаций, строений, помещений, не принадлежащих объекту (сданных в аренду)	**нет**	

2. Дополнительная информация:
К 01 сентября 2020г планируется заключение договора с ЧОО «Альтаир», установка турникета при входе в здание.

3.На основании проведенной проверки комиссия (проверяющий) пришла к следующим выводам: Объект 2 категории опасности. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 02 августа 2019 года № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» объект оборудован:

- системой видеонаблюдения из 8 камер по периметру здания и территории, срок хранения информации 30 суток 4

- системой наружного освещения объекта (территории) с наличием 18 светильников по периметру здания (прожекторы энергосберегающие) и 8 ж\б столбов с приборами уличного освещения типа «Кобра» по периметру территории;

- стационарным 1 металлоискателем на главном входе в МОУ (марка МТД/КА) и 1 ручным;

- объектовой системой оповещения о пожаре АПС «Блюз», системой автоматической передачи информации о пожаре «Стрелец -Мониторинг»;

29.09.2020г.
КОПИЯ ВЕРНА
ДИРЕКТОР

- физической охраной объекта (территории) сотрудником охраны ЧОО «АЛЬТАИР» с 7.30 до 19.30, сторожем лицея с 19.30 до 7.30ч.;

- целостным ограждением по периметру территории;

- воротами с жесткой фиксацией, со шлагбаумом;
- СКУД в наличии.

В план мероприятий по АТЗ внесен пункт по выполнению требований оснащения объекта системой охранной сигнализации.

Акт составлен на 3 страницах в 2 экземплярах.
Подписи членов комиссии:

Плющенко Е.В._____

Жанатпаев Р.С. _____

Орлов М.А._____

С актом ознакомлен, экземпляр акта на руки получен: (да, нет)____да_____

С выводами, содержащимися в акте, согласен (не согласен)_согласен____

Объяснения (возражения) к акту о результатах проверки прилагаются (не прилагаются)

Попков Виталий Сергеевич, директор _____
(подпись)

24.08.2020г.
КОПИЯ ВЕРНА
ДИРЕКТОР